Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

662600410001213797 78

Предписание № 66260041000121379778-1-1

Дата первой версии 09.07.2026, 06:57 (МСК)

Версия 1

Контрольный (надзорный) орган	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Екатеринбург, Отдельный пер, д 3
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЫШЛОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" Свердловская обл, г Камышлов, ул Северная, д 63
Тип	Юридические лица
ИНН	6613003442
ОГРН	1026601074796

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания	05.04.2027

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 28 от 28.09.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Подпункт 2.8.3., Пункт 2.8.

Обязательное требование №1

Остекление окон выполняется из цельного стекла

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	При проведении обследования пищеблока 21.04.2026 года с 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут установлено: в кабинете заведующей столовой окно имеет нарушение целостности стекла -трещину, что не соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 согласно которого остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.
Устранить до	05.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 2.5.2., Пункт 2.5.

Обязательное требование №1

Полы не должны иметь дефектов

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	В спортивном зале полы имеют повреждения и дефекты в виде щелей между досок и отслоившейся краски, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
Устранить до	05.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 2.5.3., Пункт 2.5.

Обязательное требование №1

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	В спортивном зале стены имеют дефекты и повреждения в виде трещин и отсутствия фрагментов штукатурки, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Устранить до	05.04.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подписи и отметки

ФИО подписавшего предписание

Яковлева Наталья Михайловна

Начальник территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач по городу(ам), району(ам) и на транспорте

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Выписка подписана 09.07.2026, 06:57 (МСК)
Сертификат
970369353678980078684784143819423915O7

Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 483482145804926787460742969939487588108943585768

Владелец Бочкарева Елена Еварестовна

Действителен С 26.02.2026 по 26.02.2027